



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № 7363-2 от «19» апреля 2024г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-промышленный экспертный центр»**

Ленинская слобода ул., д.19, эт.3. пом.21-3, Москва, 115280 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения приемо-сдаточных испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативно - технической документации (визуальный осмотр).
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования).
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
5. Измерение удельного сопротивления грунта.
6. Измерение сопротивления изоляции пола и стен, изолирующих (непроводящих) помещений.
7. Испытание электродвигателей переменного тока.
8. Проверка релейной аппаратуры.
9. Измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль и определение тока короткого замыкания петли фаза-нуль.
10. Испытание электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.
11. Испытание машин постоянного тока.
12. Испытание щитов постоянного тока, аккумуляторов и подзарядных устройств (источников оперативного тока).
13. Испытание силовых кабельных линий.
14. Прожигание поврежденной изоляции силовых кабельных линий.
15. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).

Свидетельство выдано на основании протокола № 15-ЭЛ от «19» апреля 2024г., комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора от 29.11.2023г. № ПР-200-175-О.

Срок действия Свидетельства установлен до «19» апреля 2027г.

Председатель комиссии
М.П.

Н.В. Телегин

